

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari realizează analize cost-beneficiu pentru stabilirea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice în zona de concesiune, defalcate anual, pentru perioada 2019—2028.

(2) Analizele cost-beneficiu trebuie să reflecte prin structura costurilor luate în considerare îndeplinirea funcționalităților obligatorii prevăzute în prezentul ordin, precum și beneficiile obținute, inclusiv la clienții finali, după instalarea sistemelor.

Art. 3. — (1) Proiectele de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice care, ca urmare a analizelor cost-beneficiu prevăzute la art. 2, sunt eficiente din punct de vedere economic se includ în planurile anuale de investiții, începând cu anul 2019, cu respectarea cadrului de reglementare în vigoare.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național.

Art. 4. — (1) În baza analizelor cost-beneficiu realizate conform prevederilor art. 2 și 3, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei propunerile privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice pentru perioada 2019—2028, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică propunerile prevăzute la alin. (1) și solicită, după caz, modificarea sau completarea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(3) În funcție de ponderea investițiilor pentru implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice în valoarea totală a programelor de investiții anuale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul să solicite modificarea propunerilor privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei

electrice prevăzute la alin. (1), astfel încât să nu fie afectate siguranța, fiabilitatea și eficiența rețelei.

Art. 5. — (1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă calendarul de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național în baza planurilor prevăzute la art. 4 și ținând seama de:

a) rezultatele înregistrate la implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice prin proiecte-pilot în perioada 2014—2016 și prin investițiile realizate în anii 2017 și 2018;

b) ponderea valorii proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice în valoarea anuală a programelor de investiții propuse de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari.

(2) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național se va realiza astfel încât:

a) clienții finali din zonele în care consumul mediu anual pe loc de consum este mai mare decât un prag, exprimat în kWh, propus de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari în cadrul proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice, înaintate conform prevederilor art. 3 și 4, precum și producătorii/prosumatorii răcordați la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune să disponă de sisteme de măsurare intelligentă până la data de 1 ianuarie 2024;

b) clienții finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să disponă de sisteme de măsurare intelligentă până la data de 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare intelligentă la nivel național, exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor.

(3) Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național prevăzut la alin. (1) se poate revizui anual — conform prevederilor prezentului ordin — și se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și pe pagina de internet a operatorilor de distribuție concesionari.

Art. 6. — Operatorii de distribuție concesionari, furnizorii și utilizatorii din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din

cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare intelligentă a energiei

electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 octombrie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chirita

București, 10 octombrie 2018.
Nr. 177.

ANEXĂ

CONDIȚIILE-CADRУ pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. — Prezenta anexă stabilește condițiile-cadru pentru întocmirea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice la nivel național (calendar de implementare a SMI) și a planurilor de implementare a sistemelor de măsurare intelligentă a energie electrice (planuri de implementare a SMI) propuse de OD pentru zonele de concesiune a distribuției de energie electrică.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 2. — (1) Prevederile prezenterelor condiții-cadru, în corelare cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, se aplică operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari, furnizorilor de energie electrică și utilizatorilor racordati la retelele electrice de joasă tensiune, în calitatea acestora de beneficiari ai sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice.

(2) Condițiile tehnice și cerințele privind măsurarea energiei electrice la celelalte niveluri de tensiune sunt prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

CAPITOLUL III Definiții termeni și abrevieri

Art. 3. — (1) Termenii utilizăți în prezentele condiții-cadru sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Standardul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

(2) În înțelesul prezenterelor condiții-cadru, abrevierile, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

a) ANRE — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) GSM — *Global System for Mobile Communications* — sistem global de comunicații mobile celulare efectuat în benzi de frecvențe radio alocate conform prevederilor reglementărilor naționale ori internaționale;

c) GPRS — *General Packet Radio Service* — tehnologie standard de comunicații care extinde rețeaua de voce GSM cu suport pentru caracteristicile de date;

d) HAN — *Home Area Network* — rețea de comunicație cu sau fără fir, cu arie restrânsă de acțiune (în cadrul unei singure locuințe, gospodării, clădiri comerciale sau industriale etc.), care conectează dispozitive, echipamente și/sau aparete electrocasnice inteligente, sisteme de calcul, sisteme de alarmare locale, sisteme inteligente de măsurare și gestionare a energiei electrice și care poate comunica cu una sau mai multe rețele de comunicație aflate în afara ariei proprii de acțiune;

e) HES — *Head End System* — centru de colectare a fluxului de date provenite din subsistemele de măsurare/concentratorele de date, constituit din componente hardware și software, cu funcții limitate de validare a datelor primite, componentă a sistemului central de achiziție, prelucrare și administrare a datelor de măsurare;

f) interoperabilitate — capacitatea a două sau mai multe rețele, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente de a conlucra, de a schimba și prelucra informații, la nivelul situații între două puncte de integrare succesive din structură, în scopul de a îndeplini funcții necesare;

g) MDMS — *Meter Data Management System* — platformă software pentru stocarea și prelucrarea datelor provenite din unitățile HES ale sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice și interfațarea cu aplicații de facturare, de informare a utilizatorilor și a terților interesați, de prognozare a consumului de energie electrică etc.;

h) OD — operatori de distribuție a energiei electrice care detin concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice într-o zonă de concesiune;

i) SMI — sistem de măsurare intelligentă a energiei electrice;

j) utilizator — utilizator de rețea electrică. În înțelesul prezenterelor condiții-cadru, termenul face referire la: clientul final (casnic și noncasnic), prosumator și producător;

k) zona de implementare a SMI — zonă de rețea de joasă tensiune compactă, delimitată geografic și funcțional; în mediul rural zona de implementare este satul, iar în mediul urban zona de implementare este zona în care se află localizate locurile de consum alimentate din același post de transformare.

CAPITOLUL IV

Planurile și calendarul de implementare a SMI

Art. 4. — (1) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se întocmesc de către OD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice cuprind valorile investițiilor necesare, sursele de finanțare aferente, numărul de utilizatori care sunt integrați în SMI și procentul aferent din numărul total de utilizatori din zona de concesiune, defalcate anual.

(3) Planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice se detaliază în programele anuale de investiții ale OD, pe proiecte de implementare, cu precizarea zonelor de implementare în cadrul denumirii obiectivului de investiții, la categoria „Implementarea sistemelor de măsurare intelligentă”, în conformitate cu formatul prevăzut în machetele de monitorizare a activității operatorilor de distribuție concesionari, aprobate prin decizie a președintelui ANRE, în vigoare.

(4) Valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru fiecare zonă de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice sunt exprimate în termeni nominali al anului 2018.

(5) Pe baza planurilor de implementare a SMI propuse de către OD, ANRE întocmește calendarul de implementare a SMI la nivel național, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru, care se aprobă prin decizie a președintelui ANRE.

CAPITOLUL V

Structura recomandată și funcționalitățile SMI

Art. 5. — Structura recomandată a SMI care se instalează conform calendarului de implementare a SMI aprobat se compune din următoarele elemente:

a) subsistemul de măsurare, care include un contor capabil să înregistreze și să memoreze date de decontare, mărimi de instrumentație și date de stare cu marca de timp și care poate fi conectat la subsistemul de comunicație — prin modul de comunicație incorporat sau prin port dedicat conectării cu un modul de comunicație extern — pentru realizarea unei comunicații bidirectionale și componente/dispozitive necesare realizării funcției de măsurare, inclusiv elementele de securizare a acestora;

b) subsistemul de comunicație, care asigură legătura dintre subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor (HES), compus din: module de comunicație, liniile/căi de comunicație pentru transmiterea datelor, concentratoare de date, dispozitive auxiliare pentru transmiterea datelor (repetoare, amplificatoare de semnal, filtre etc.). Comunicația între subsistemul de măsurare și sistemele tranzacționale de colectare și validare a datelor se va realiza bidirectional, atât în regim automat, cât și prin comenzi la cerere”;

c) sistemul central de achiziție, validare, estimare/verificare a plauzibilității și editare a datelor înregistrate de subsistemul de măsurare, stocare pe termen lung și prelucrare/administrare a datelor (HES/MDMS).

Art. 6. — (1) SMI implementate în România trebuie să îndeplinească funcționalitățile obligatorii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru.

(2) Funcționalitățile optionale prevăzute în anexa nr. 2 pot fi implementate de către OD la solicitarea utilizatorului, cu respectarea prevederilor prezenterelor condiții-cadru.

(3) În cazul implementării unor funcționalități optionale la solicitarea utilizatorului, costul componentelor suplimentare care trebuie instalate pentru activarea acestor funcționalități este suportat de către utilizator.

CAPITOLUL VI

Condiții minime obligatorii pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice

SECȚIUNEA 1

Interoperabilitatea

Art. 7. — (1) În cadrul planurilor de implementare a SMI se integreză numai contoare, concentratoare de date și aparate, dispozitive și echipamente auxiliare care sunt conforme prescripțiilor standardelor deschise și standardelor armonizate aplicabile domeniului din care acestea fac parte, valabile în România și în cadrul Uniunii Europene, edițiile aflate în vigoare la data implementării.

(2) OD au obligația să asigure condiții de interoperabilitate, astfel încât procesele de schimbare a furnizonului și de transfer al datelor de măsurare către clienții finali/producători, furnizori și alți utilizatori de date de măsurare care au drept de acces la acestea să se efectueze fără costuri suplimentare generate de rezolvarea ulterioară a unor probleme de incompatibilitate, în cazul în care entitățile implicate utilizează standarde deschise, standarde armonizate și bune practici actuale din domeniu.

SECȚIUNEA 2-a

Asigurarea securității, a protecției confidențialității datelor și a protecției sănătății persoanelor

Art. 8. — (1) Aparatele, dispozitivele, echipamentele și alte elemente din structura SMI care utilizează frecvențele radio pentru transmisia datelor de măsurare trebuie să respecte, la punerea în funcțiune, cerințele esențiale de compatibilitate electromagnetică, precum și cerințele esențiale de protecție a sănătății persoanelor și de utilizare efectivă și eficientă a spectrului radio, prevăzute de legislația europeană și de legislația națională aflată în vigoare la data implementării SMI.

(2) SMI implementate îndeplinesc condițiile pentru asigurarea securității și protecția confidențialității datelor tranzitate prin elementele sistemelor, cu obligația OD de a asigura cel puțin următoarele:

- a) prevenirea divulgărilor neautorizate a unor date cu caracter personal;
- b) păstrarea integrității datelor pentru a preveni modificarea neautorizată;
- c) autentificarea eficientă a identității destinaților de date cu caracter personal;
- d) evitarea intreruperii serviciilor importante din cauza atacurilor la adresa securității datelor cu caracter personal;
- e) facilitarea desfășurării de controale corespunzătoare privind păstrarea datelor cu caracter personal stocate sau transmise dintr-un contor;
- f) controale corespunzătoare referitoare la acces și perioadele de păstrare;
- g) agregarea datelor ori de câte ori nu se solicită date la nivel individual.

(3) Pentru datele colectate și tranzitate prin elementele din structura SMI, OD și furnizorii de energie electrică au obligația să asigure toate condițiile materiale și organizatorice prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (*Regulamentul general privind protecția datelor*) și în celealte acte normative aplicabile în vigoare.

(4) Pentru utilizarea în condițiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor a datelor de măsurare colectate prin subsistemele de măsurare trebuie obținut consumămantul utilizatorului pentru folosirea acestor date exclusiv pentru scopul în care au fost colectate.

(5) Pentru obținerea consumămantului utilizatorului, OD atașează la documentele/continutul documentelor de recepție semnate la instalarea echipamentului la locul de consum și/sau producere acordul întocmit conform modelului din anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele condiții-cadru.

CAPITOLUL VII

Elaborarea planurilor de implementare a SMI

Art. 9. — La elaborarea planurilor de implementare a SMI în zona de concesiune, OD respectă următoarele condiții:

1. implementarea SMI se realizează pe zone de implementare, conform prevederilor din prezentele condiții-cadru;

2. prioritizarea zonelor de implementare se realizează pe criterii de eficiență economică, coroborate cu criterii tehnice de securitate și de asigurare a condițiilor pentru participarea utilizatorilor la piața concurențială;

3. prin implementarea SMI trebuie să se obțină beneficii la utilizatori și optimizarea consumului de energie electrică;

4. implementarea SMI trebuie să conducă la îmbunătățirea administrării activelor rețelelor și a indicatorilor de calitate ai serviciului de distribuție a energiei electrice.

Art. 10. — (1) Începând cu anul 2020, în zonele în care în următorii 5 ani urmează să se implementeze SMI, contoarele scoase din instalații la sfârșitul duratăi normale de utilizare se înlocuiesc cu contoare integrabile în SMI. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

(2) La recordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice, OD montează contoare integrabile în SMI, cu respectarea prevederilor prezentei condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare. Integrarea în SMI a acestor contoare se face în conformitate cu prevederile calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

(3) În cazul în care un utilizator solicită integrarea locului de consum și/sau de producere în SMI, OD instalează un contor care asigură comunicația de date către sistemul central prin intermediul unui modul de comunicație GSM/GPRS sau altă soluție tehnică cu un cost comparabil sau mai mic. Până la data integrării locului de consum în SMI conform calendarului de implementare aprobat, costurile suplimentare pentru realizarea integrării în SMI a locului de consum se suportă de către utilizator.

CAPITOLUL VIII

Evaluarea și monitorizarea implementării SMI

Art. 11. — (1) Pe parcursul implementării SMI conform calendarului aprobat, OD transmite la ANRE, până la sfârșitul lunii februarie a anului curent, rapoarte privind stadiul implementării, pentru realizările anilor precedenți.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu machetele prevăzute în anexele nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezentele condiții-cadru.

Art. 12. — (1) Anual, până la data de 30 aprilie, ANRE elaborează și publică pe pagina proprie de internet un raport de analiză cu privire la stadiul implementării SMI la data de 31 decembrie a anului precedent.

(2) Stadiul realizării planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice din calendarul aprobat, precum și rezultatele analizei prevăzute la alin. (1) pot conduce la revizuirea planurilor de implementare a SMI și modificarea calendarului de implementare a SMI.

Art. 13. — (1) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice aprobată și modificarea calendarului de implementare a SMI, în ceea ce privește valoarea investițiilor în SMI și numărul de utilizatori integrați anual, se fac:

a) la solicitarea scrisă a OD, însoțită de documente justificative care demonstrează necesitatea modificărilor propuse;

b) la inițiativa ANRE, ca urmare a analizei rezultatelor obținute prin implementarea SMI, cu consultarea OD.

(2) Revizuirea planurilor de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice din calendarul aprobat se realizează cu respectarea prevederilor prezentei condiții-cadru.

Art. 14. — (1) OD întocmesc anual rapoarte de analiză privind modul de informare a utilizatorilor prin campaniile organizate conform prevederilor art. 17 alin. (2).

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE până la sfârșitul lunii februarie a anului curent pentru realizările anilor precedenți.

Art. 15. — Rapoartele prevăzute la art. 14 conțin cel puțin:

a) numărul campaniilor de informare inițiate:

(i) de la data de început a implementării SMI conform calendarului de implementare a SMI aprobat pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice, conform prevederilor art. 4, până la data de 31 decembrie a ultimului an de raportare;

(ii) în ultimul an de raportare;

b) enunțarea obiectivelor urmărite;

c) descrierea mijloacelor folosite;

d) precizarea caracteristicilor fiecărei campanii (numărul de utilizatori angrenați, zonele adresate, tipul de utilizatori: casnici, noncasnici, prosumatori, producători, alte elemente semnificative);

e) prezentarea rezultatelor înregistrate atât ca urmare a campaniilor noi inițiate, cât și ca urmare a campaniilor realizate în perioadele precedente (feedback de la utilizatori, solicări ale utilizatorilor survenite ca urmare a campaniilor de informare inițiate, gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, alte observații, comentarii, analize).

CAPITOLUL IX

Informarea utilizatorilor și facturarea pe baza consumului real

Art. 16. — (1) OD și furnizorii asigură condițiile tehnice și organizatorice care să permită accesul utilizatorilor la datele de consum, cu obligația ca sistemele prin care se realizează accesul să respecte condițiile de securitate și protecție prevăzute la art. 8.

(2) OD informează utilizatorii despre calendarul de implementare a SMI din zona de concesiune prin mijloace de informare selectate conform proprietății strategii, informarea pe pagina proprie de internet a OD fiind obligatorie.

(3) OD informează utilizatorii despre: beneficiile oferite de SMI, certificările metrologice ale contoarelor integrate în SMI,

standardele/prevederile legale care atestă îndeplinirea condițiilor de calitate, privind siguranța sănătății populației, securitatea și protecția confidențialității datelor, stadiul actual al implementării SMI în zona de concesiune prin date sintetice.

(4) OD informează utilizatorii despre datele de măsurare înregistrate de contor și scopul pentru care urmează a fi utilizate, precum și forma în care aceștia trebuie să își exprime consimțământul privind scopul în care sunt utilizate datele.

(5) Informațiile transmise utilizatorilor de către OD referitoare la beneficiile oferite de SMI se referă cel puțin la: transmiterea automată a datelor de măsurare aferente consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de consum, posibilitatea de implementare a funcționalităților optionale, posibilitatea repunerii sub tensiune de la distanță, reducerea duratei și simplificarea procesului de schimbare a furnizorului.

(6) OD au obligația să informeze utilizatorii cărora urmează să le fie instalate contoare integrabile în SMI conform planificării din calendarul de implementare aprobat, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru instalare, prin mijloace de informare adecvate, la locul de consum respectiv (afise, plante, SMS etc.).

(7) OD au obligația să asigure informarea și asistență corespunzătoare utilizatorilor la momentul instalării contoarelor, în special cu privire la:

a) modul de utilizare a funcționalităților SMI în scopul obținerii beneficiilor pe care SMI le poate oferi acestora, posibilitatea de monitorizare și eficientizare a consumului de energie, inclusiv informații cu privire la măsurile de eficiență energetică;

b) semnificația valorilor afișate pe ecranul contorului, modul de înregistrare și transmitere a indexului, modalitatea de accesare a datelor istorice de consum, repunerea sub tensiune în situația întreruperii alimentării cu energie electrică, datele de contact pentru informare și asistență.

Art. 17. — (1) Mijloacele de informare care pot fi utilizate de OD sunt: publicarea pe pagina proprie de internet, afișarea la punctele unice de contact și la centrele de relații cu clientii, campanii de informare în mass-media locală și națională, distribuirea de materiale informative specifice: instrucțiuni, manuale de utilizare, plante. Aceste recomandări nu sunt limitative. Fiecare OD poate elabora și aplica propria strategie de informare eficientă a utilizatorilor.

(2) Pentru creșterea gradului de conștientizare și implicare a utilizatorilor în aplicarea funcționalităților SMI pentru obținerea de beneficii și creșterea eficienței consumului de energie electrică, OD pot iniția și susține campanii de informare prin care pun la dispoziția utilizatorilor recomandări, cu exemple ilustrative, privind comportamentul de consum și valorificarea funcționalităților puse la dispoziție de către SMI pentru obținerea de beneficii.

Art. 18. — (1) În vederea facturării pe baza consumului real, OD asigură acces gratuit la datele de măsurare, într-un format-cadru convenit, furnizorilor care au contracte de furnizare a energiei electrice cu utilizatorii integrați în SMI, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Accesul la datele de măsurare este asigurat de OD prin intermediul internetului sau prin alte mijloace tehnice. Modul de acces la datele de măsurare este adus la cunoștința utilizatorilor de date inclusiv prin mijloace de informare publică.

(3) OD au obligația de a asigura accesul la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente și a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente, astfel încât acestea să fie disponibile pentru utilizatori și furnizori, în mod continuu, nediscriminatoriu, cu respectarea condițiilor de securitate și protecție a confidențialității datelor. Actualizarea

datelor de măsurare cu cele aferente consumului de energie electrică pentru ziua precedentă se realizează în intervalul orar 1.00—13.00 al zilei curente.

(4) Furnizorii au obligația de a factura consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate de SMI, la care au acces conform prevederilor alin. (3), pentru toți utilizatorii ale căror locuri de consum sunt integrate în SMI.

(5) Furnizorii de energie electrică facturează consumul real de energie electrică, începând cu luna a doua după integrarea utilizatorilor în SMI, pe baza datelor de măsurare puse la dispoziție de către OD conform prevederilor alin. (3).

(6) Cu excepția contoarelor instalate conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2), începând cu anul 2020, în zonele în care se realizează implementarea SMI conform calendarului de implementare aprobat, perioada de timp dintre momentul instalării contoarelor și cel al integrării contoarelor în SMI și asigurării accesului la datele de măsurare în conformitate cu prevederile alin. (3) este de cel mult 3 luni.

(7) În cazul în care OD nu poate asigura accesul furnizorului la datele de măsurare din SMI din cauza defectării comunicației, acesta asigură prin alte mijloace transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) în perioada stabilită prin contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, astfel încât procesul de facturare a consumului real să respecte prevederile alin. (4).

Art. 19. — Pe toată durata calendarului de implementare a SMI, lunar, în primele 5 zile ale lunii curente, OD transmit furnizorilor de energie electrică situația cu locurile de consum/de producere și consum integrate în SMI în luna precedentă, pentru care instalarea sistemelor și configurația sunt finalizate și datele de consum au fost recepționate și înregistrate la nivelul NDMS.

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 20. — La răcordarea instalațiilor noilor utilizatori la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune în zone în care s-au implementat SMI, OD montează contoare pe care le integrează în SMI, cu respectarea prevederilor prezentelor condiții-cadru și a prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. — (1) Orice utilizator existent poate solicita în scris OD integrarea în SMI.

(2) OD răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (1) în termenul legal, transmitând utilizatorului informații privind perioada în care zona unde este localizat acesta este programată pentru implementarea SMI, conform calendarului aprobat, și condițiile integrării în SMI înainte de această perioadă, prevăzute la art. 10 alin. (3).

(3) În cazul în care utilizatorul acceptă condițiile integrării în SMI, OD asigură instalarea contorului și integrarea consumatorului în SMI în cel mult 90 de zile calendaristice.

Art. 22. — OD nu percepe costuri pentru deconectarea/reconectarea utilizatorilor care sunt integrați în SMI, inclusiv în cazurile de nefuncționare temporară a SMI.

Art. 23. — Costurile investițiilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 și 21 se includ în valorile investițiilor din planurile de implementare a SMI pentru zonele de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice.

Art. 24. — OD și furnizorii de energie electrică ai utilizatorilor care au fost integrați în SMI în cadrul proiectelor-pilot și al investițiilor realizate și acceptate de ANRE până în anul 2018 inclusiv asigură accesul la datele de măsurare, respectiv facturarea consumului real pe baza acestora începând cu data de 1 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 18.

ANEXA Nr. 1
la condițiile-cadru

Calendarul de implementare a SMI

Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice	Anul	Valoare investiții [lei]			Număr de utilizatori integrați în SMI	Cota utilizatorilor integrați în SMI din numărul total de utilizatori din zona de concesiune
		Surse proprii [lei]	Surse împrumutate [lei]	Contribuții financiare (inclusiv fonduri nerambursabile) [lei]		
	2019					
	2020					
	2021					
	2022					
	2023					
	2024					
	2025					
	2026					
	2027					
	2028					

NOTĂ:

Valorile investițiilor sunt exprimate în valorile nominale ale anului 2018.

ANEXA Nr. 2
la condițiile-cadru

Funcționalități ale sistemelor de măsurare intelligentă a energiei electrice

Nr. crt.	Obiectiv	Funcționalitate	Descriere
I. Funcționalități obligatorii			
1.	Pentru utilizator	Să furnizeze utilizatorului și oricărui terț, desemnat de către acesta citirii din sistem, în vederea gestionării consumului/producerii	Transmiterea către utilizator sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat. Prin citiri se înțelege evoluția indexurilor cu marca de timp aferente consumului/producerii, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită contractual.
2.	Pentru utilizator	Să actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie	Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul/producerea înregistrate pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind istoricul consumului/producerii. Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație trebuie să permită înregistrarea datelor de consum/producere la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plată energiei electrice în contractele încheiate între părți.
3.	Pentru operatorul de distribuție concesionar	Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar	Această funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție a energiei electrice.
4.	Pentru operatorul de distribuție concesionar	Să asigure o comunicare bidirectională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum/producere și subsistemul central de gestiune a datelor	Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirectională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum/producere și subsistemul central de gestiune a datelor, pentru a asigura cel puțin: — eliminarea deplasării la locul de consum/producere pentru activități operaționale curente;

Nr. crt.	Obiectiv	Funcționalitate	Descriere	
			<ul style="list-style-type: none"> — configurarea de la distanță a transferului de date de la subsistemul de măsurare la HES/MDMS; — actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului (fără a afecta zona metrologică); — monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă prin sesizarea și înregistrarea unor mărimi de instrumentație și a unor alarme și executarea de la distanță a unor acțiuni necesare conform procedurilor operaționale și de lucru în vigoare; — sincronizarea referinței de timp — contoarele, prin softul intern și infrastructura de comunicații aferentă, trebuie să aibă capacitatea de a sincroniza datele măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, astfel încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități; — actualizarea de la distanță a tipurilor de tarife configurabile, aflate în vigoare conform reglementărilor și/sau prevederilor contractuale în vigoare. 	
5.	Pentru operatorul de distribuție concesionar	Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei	<p>Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea menenanței și a dezvoltării rețelei de distribuție.</p> <p>Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie relevante și suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție a energiei electrice și pentru a crește eficiența acestora.</p>	
6.	Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie	Să permită aplicarea de sisteme tarifare avansate	Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită obligatoriu aplicarea de structuri tarifare avansate (tarife binomiale cu înregistrarea puteri orare la 15 min, atât în ore de vîrf, cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare).	
7.	Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie	Să permită controlul de la distanță al deconectării/reconectării în rețea sau limitarea puteri	Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru utilizatori, permitând limitarea puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de deconectare și reconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețea, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică.	
8.	Pentru securitatea și protecția datelor	Să asigure comunicări securizate ale datelor	Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securitate a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive sau sisteme de control existente la domiciliul clientului final (conform nivelului de securitate care trebuie definit și asigurat la implementarea comunicării locale (HAN), corespunzător funcționalității optionale implementate).	
9.	Pentru securitatea și protecția datelor	Să prevină, să detecteze și să transmită către subsistemul central semnalizările legate de accesul neautorizat	Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța în caz de acces neautorizat și impune obligația de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de distribuție împotriva tentativelor de utilizare neconformă a rețelei, fraudei informaticice și de altă natură.	Această funcționalitate impune obligația de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele centrale a tentativelor de acces neautorizat, precum și organizarea sistemelor de alarmare și intervenție rapidă, pentru minimizarea efectelor tentativelor de fraudă asupra sistemului.

Nr. crt.	Obiectiv	Funcționalitate	Descriere
10.	Pentru producția descentralizată	Să asigure măsurarea energiei electrice active, separat, atât a cantității absorbite de către utilizator, cât și a cantității injectate în rețea De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive	Această funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproduția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile și/sau cogenerare de înaltă eficiență de mică putere, cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum și/sau producere. Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de utilizatori care dețin microproduție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11.	Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora	Să permită identificarea automată a defectiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice	Sistemele de măsurare intelligentă trebuie să permită înregistrarea informațiilor cu privire la întreruperile neplanificate, la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de date cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune și de putere acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele centrale trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste date și a le pune la dispoziția utilizatorului/furnizorului în cazul reclamațiilor/cererilor de informații legate de indicatorii de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice din standardul de performanță în vigoare.
12.	Pentru îmbunătățirea managementului rețelelor de distribuție și creșterea eficienței în exploatarea acestora	Infrastructura sistemelor de măsurare intelligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT) pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și nontechnice prin analizarea balanșelor de energie.	Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și nontechnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare intelligentă este reducerea pierderilor, în special a celor nontechnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități.
II. Funcționalități optionale			
13.		Sistemul de măsurare intelligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptoarele de la domiciliul clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități – Home Area Network (HAN).	Sistemul de măsurare intelligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatelor de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare (gaze naturale, apă). Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele deschise și protocoalele general aplicabile, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în zona metrologică și în memoria de stocare a datelor.
14.		Subsistemul central ar trebui să stocheze datele de măsurare cel puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamati sau recuperare a eventualelor datorii.	Această funcționalitate privește subsistemul central și vizează păstrarea datelor istorice de consum pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește activitatea de facturare și litigii comerciale, cât și în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal.
15.		Infrastructura sistemelor de măsurare intelligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente.	Infrastructura sistemelor de măsurare intelligentă aferentă unei zone de implementare trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16.		Subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicație ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp.	Datele memorate local (în contor, în concentrator sau în alte dispozitive montate pe lanțuri de transmitere a datelor aflate în amonte de HES/MDMS) trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (minimum 35 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea subsistemului de măsurare de la distanță pentru colectarea datelor. Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/subsistemele de comunicații trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

Indicatorii de performanță a implementării SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:

Perioada de raportare:

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	Explicație termeni formular	Observații
1.	Gradul de implementare a SMI* - gi_{SMI} * Se va calcula pe total și pe tipuri de utilizatori (client final casnic, client final noncasnic, prosumator, producător)	$gi_{SMI} = \frac{n_{uSMI}}{n_{uOD}} [\%]$	<ul style="list-style-type: none"> - n_{uSMI} - numărul de utilizatori integrați în SMI la sfârșitul anului de raportare - n_{uOD} – numărul total de utilizatori din zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice a OD, la sfârșitul anului de raportare 	Raportarea se transmite anual.
2.	Numărul de utilizatori din zona de concesiune integrați în SMI pentru care sunt disponibile date de măsurare din MDMS pentru facturarea consumului real, la sfârșitul fiecărei luni din anul de raportare n_{LuSMI}	n_{LuSMI}		<p>Raportarea se transmite anual pentru fiecare lună a anului de raportare.</p> <p>n_{LuSMI} reprezintă numărul cumulat de utilizatori integrați la sfârșitul lunii.</p>
3.	Numărul de utilizatori din zona de concesiune integrați în SMI pentru care facturarea s-a realizat pe baza consumului real aferent lunii, la sfârșitul fiecărei luni din anul de raportare n_{LuSMIf}	n_{LuSMIf}	<p>n_{LuSMIf} reprezintă numărul cumulat de utilizatori facturați la sfârșitul lunii</p>	Raportarea se transmite anual pentru fiecare lună a anului de raportare.
4.	Numărul de contoare neintegrate în SMI din totalul de contoare din zonele în care s-a implementat SMI conform calendarului de implementare aprobat	$ncneintegr_in_SMI$	<ul style="list-style-type: none"> - numărul de contoare, dintr-o zonă în care s-a finalizat instalarea SMI, care au rămas neintegrate în SMI din diferite motive 	Raportarea se transmite anual.
5.	Numărul de contoare integrate în SMI care nu au transmis datele de măsurare pentru o perioadă mai mare de 5 zile într-o lună calendaristică	$nctr_incmpl_date$	<ul style="list-style-type: none"> - numărul de contoare integrate în SMI care nu au transmis date de măsurare din cauză unor defecțiuni tehnice, operațiuni de reparații planificate, condiții meteorologice deosebite 	Raportarea se transmite anual pentru fiecare lună a anului de raportare.
6.	Media anuală a ratelor zilnice de succes ale transmiterii datelor de la	$M_{Rstdz} = \frac{\sum_{i=1}^{nrz} R_{stdzi}}{nrz}$ unde:	<ul style="list-style-type: none"> - R_{stdzi}^* - rata zilnică de succes a transmiterii datelor de la contor la 	Raportarea se transmite anual.

¹⁾ Tabelul este reproducă în facsimil.

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	Explicație termeni formula	Observații
	contor la HES/MDMS - M _{Rstdz}	$R_{stdzi} = \frac{n_{cdri}}{n_{tc}} [\%]$	HES/MDMS corespunzătoare zilei i din anul de raportare <ul style="list-style-type: none"> - n_{cdri} - nr. de contoare integrate în SMI pentru care s-au recepționat corect datele *** aferente intervalului orar 0,00 - 24,00 al zilei i din anul de raportare, transmise de la contor la HES/MDMS, în intervalul 01,00 – 13,00 al zilei următoare zilei i - n_{tc} - nr. total de contoare integrate în SMI și care transmit date către HES/MDMS în perioada de raportare - nz – numărul de zile din anul de raportare 	
7.	Numărul de semnalizări privind depășiri ale valorii puterii aprobate prin avizul tehnic de raccordare înregistrate la utilizatorii integrați în SMI - n _{sdepPn}	n _{sdepPn}	- n _{sdepPn} – numărul de semnalizări de depășiri ale valorii puterii aprobate în avizul tehnic de raccordare, Pn, înregistrate la utilizatorii integrați în SMI în anul de raportare	Raportarea se transmite anual.
8.	Numărul total de utilizatori integrați în SMI care au suferit o intrerupere lungă în anul de raportare - n _{uiusMI}	n _{uiusMI}	- n _{uiusMI} - numărul total de utilizatori integrați în SMI care au suferit o intrerupere lungă, conform definiției din standardul de performanță în vigoare, înregistrat în anul de raportare	Raportarea se transmite anual.
9.	Durata cumulată a intreruperilor lungi înregistrate la utilizatorii integrați în SMI - D _{uiusMI}	D _{uiusMI}	- D _{uiusMI} - durata cumulată a intreruperilor lungi, conform definiției din standardul de performanță în vigoare, înregistrată la utilizatorii integrați în SMI	Raportarea se transmite anual.
10.	Varija consumului de energie electrică în orele de vârf aferent utilizatorilor integrați în SMI - ΔE _{vârf} ****	$\Delta E_{vârf} = \frac{E_{vârfac} - E_{vârfanprec}}{E_{vârfanprec}} [\%]$	- E _{vârfanprec} – consumul de energie electrică în orele de vârf al utilizatorilor integrați în SMI din anul precedent [MWh] <ul style="list-style-type: none"> - E_{vârfac} - consumul de energie electrică în orele de vârf al utilizatorilor integrați în SMI din anul 	Indicatorul se calculează anual pentru regimurile caracteristice.

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	Explicație termeni formula	Observații
			curent de raportare [MWh]	
11.	Variația CPT aferent rețelelor electrice de JT în care sunt instalate SMI - ΔE_{CPT}	$\Delta E_{CPT} = \frac{E_{CPTac} - E_{CPTanprec}}{E_{CPTanprec}} [\%]$	<ul style="list-style-type: none"> - $E_{CPTanprec}$ – CPT în rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI înregistrat în anul precedent [MWh și % din energia intrată în contur] - E_{CPTac} – CPT în rețelele electrice de JT în care sunt instalate SMI înregistrat în anul curent [MWh și % din energia intrată în contur] 	Raportarea se transmite anual.
12.	Dinamica schimbării opțiunilor privind planurile tarifare la utilizatori - ΔC_{pt}	$\Delta C_{pt} = \frac{n_{pt_nou}}{n_{pt}} [\%]$	<ul style="list-style-type: none"> - n_{pt_nou} – numărul utilizatorilor integrați în SMI care au optat pentru schimbarea tipului de tarif în anul de raportare - n_{pt} – numărul total de utilizatori integrați în SMI la sfârșitul anului de raportare 	Raportarea se transmite anual.
13.	Numărul de reclamații privind erori la înregistrarea consumului formulate de către utilizatorii integrați în SMI în zona de concesiune, la sfârșitul anului de raportare - $nR_{recliverSMI}$	$nR_{recliverSMI}$		Raportarea se transmite anual.
14.	Numărul de utilizatori integrați în SMI din zona de concesiune care au solicitat schimbarea furnizorului în perioada de raportare - nR_{vazsf}	nR_{vazsf}		Raportarea se transmite anual.

*Inregistrările din sistemul central pe baza cărora s-au efectuat calculele prin care s-au determinat ratele zilnice de succes ale transmiterii dateelor de la contor la HES/MDMS se vor păstra de către OD pe o durată care coincide cu durata de utilizare a contoarelor ale căror date de identificare au fost utilizate în calcule.

**Datele care se au în vedere la determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii sunt datele de decontare definite în codul de măsurare a energiei electrici în vigoare.

***La determinarea ratei zilnice de succes a transmiterii dateelor de la contor la HES/MDMS nu se iau în considerare utilizatorii integrați în SMI care sunt deconectați pentru revizii tehnice și/sau intervenții ale OD în retele, ca urmare a unor incidente/deranjamente, operațiuni de mențenanță planificate, inclusiv fenomene meteorologice deosebite, sunt autodeconectați sau sunt deconectați de către OD în baza unor prevederi legale.

****Indicativul să se va raporta încreșterea cu anul 2020.

Date tehnico-economice privind implementarea SMI

Denumire operator de distribuție concesionar al energiei electrice:
Anul de raportare:

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Valoare
1.	Numărul total de utilizatori din zona de concesiune la sfârșitul anului de raportate		
2.	Numărul de posturi de transformare/puncte de alimentare integrate în SMI la sfârșitul anului	buc.	
3.	Numărul total de utilizatori integrați în SMI la sfârșitul anului, din care:		
4.	— numărul de clienți finali casnici integrați în SMI		
5.	— numărul de clienți finali noncasnici integrați în SMI		
6.	— numărul de prosumatori integrați în SMI		
7.	— numărul de producători integrați în SMI		
8.	Numărul total de contoare SMI monofazate instalate la sfârșitul anului, din care:	buc.	
9.	— în anul de raportare	buc.	
10.	Numărul total de contoare SMI trifazate instalate la sfârșitul anului, din care:	buc.	
11.	— în anul de raportare	buc.	
12.	Numărul total de concentratoare instalate la sfârșitul anului, din care:	buc.	
13.	— în anul de raportare	buc.	
14.	Numărul total de contoare de balanță instalate la sfârșitul anului, din care:	buc.	
15.	— în anul de raportare	buc.	
16.	Numărul cumulat de utilizatori care au refuzat instalarea SMI		
17.	Numărul cumulat de utilizatori care au solicitat integrarea în SMI din zone aflate în afara calendarului de implementare aprobat, din care:		
18.	— în anul de raportare		
19.	Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicație PLC		
20.	Numărul total de contoare SMI cu modul de comunicație de tip *		
21.	Costul total al investiției pentru implementarea SMI în anul de raportare	lei	
22.	Beneficii** înregistrate, din care:	lei	
23.	Reducerea costurilor cu citirile contoarelor: $V_{cca} - V_{ccref}$	lei	
	Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de raportare — V_{cca}	lei	
	Valoarea costului cu citirea contoarelor în anul de referință — V_{ccref}	lei	
24.	Reducerea costurilor cu deconectările/reconectările: $V_{dra} - V_{dref}$	lei	
	Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în anul de raportare — V_{dra}	lei	
	Valoarea costurilor cu deconectările/reconectările în perioada similară din anul de referință — V_{dref}	lei	
25.	Reducere altor costuri de operare și menenanță a rețelelor în zonele în care s-au implementat SMI: $V_{aref} - V_{as}$	lei	
	Valoarea costurilor în anul de raportare — V_{as}	lei	
	Valoarea costurilor în anul de referință — V_{aref}	lei	
26.	Reducerea CPT: $V_{CPTa} - V_{CPTref}$	lei	
	Valoarea CPT în anul de raportare — V_{CPTa}	MWh	
	Valoarea CPT în perioada similară din anul de referință — V_{CPTref}	lei	
		MWh	
27.	Alte beneficii înregistrate în anul de raportare (a se explicita)	lei	

* Se detaliază pentru fiecare tip de comunicație, altul decât PLC, numărul de contoare SMI.

** Anul de referință este anul 2018.

ANEXA Nr. 5
la condițiile-cadru

A C O R D

privind utilizarea datelor cu caracter personal colectate prin sistemele de măsurare intelligentă a energiei electrice

Subsemnatul, , domiciliat în , str. nr., bl., sc., ap., județul , am luat cunoștință de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, privind obligația operatorului de date cu caracter personal de a asigura protecția acestora și de a le utiliza în condiții de legalitate prevăzute în același reglement.

Am luat cunoștință de faptul că datele colectate prin sistemul de măsurare intelligentă a energiei electrice (date de decontare, mărimi de instrumentație și date de stare*) în care este integrat contorul seria , montat la locul meu de consum și/sau de producere, de la adresa:

..... , care sunt date cu caracter personal, vor fi utilizate de către operatorul de distribuție cu respectarea prevederilor regulamentului mai sus menționat, exclusiv pentru:

- facturarea cantității de energie electrică consumată/produse,
- monitorizarea parametrilor electrici prevăzuți în avizul de racordare la rețelele electrice de distribuție a energiei electrice,
- monitorizarea parametrilor necesari pentru determinarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele mai sus menționate, exclusiv pentru scopurile precizate, pe durata de valabilitate a contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, de către operatorul de distribuție a energiei electrice (denumirea) care a instalat contorul mai sus menționat, integrat în sistemul de măsurare intelligentă a energiei electrice.

Data Semnătura

*) Date de decontare — date necesare pentru facturare: indexuri de energie, indexuri diferențiate pe structuri tarifare, inclusiv cele memorate la intervale de timp egale și sincronizate cu ceasul de timp real, puterea activă maximă de lungă durată pentru fiecare sfert de oră bloc, ceas de timp real, curbe de sarcină de indexuri, tentativă de fraudă.

Mărimi de instrumentație — mărimi instantanee: puterea electrică activă/reactivă, tensiunea, curentul, frecvența rețelei.

Date de stare — informații cu privire la evenimente și mărimi de stare, de exemplu: stare conectat/deconectat, mărime electrică încadrată sau nu într-un interval de variație predefinit etc.

monitor

0021417315102018

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB008200671100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5948493 097310